



RZUT DACHU SKALA 1:50

LEGENDA:

- CENTRALA WENTYLACYJNA
- KANAŁY WYWIEWNE
- KANAŁY NAWIEWNE
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- RZĘDNA SPODU KANAŁU

W10 - WYRZUTNIA DACHOWA
Vw=100 m3h
na podstawie dachowej typ B-II
Ø160 mm
G=3 kg

W10 - WYRZUTNIA DACHOWA
Vw=100 m3h
na podstawie dachowej typ B-II
Ø160 mm
G=3 kg

W10 - WYRZUTNIA DACHOWA
Vw=100 m3h
na podstawie dachowej typ B-II
Ø160 mm
G=3 kg

WIELKOŚĆ	A	B	C	D	E
OW10 40x200mm	400	400	400	400	400
OW10 50x200mm	500	500	500	500	500
OW10 60x200mm	600	600	600	600	600
OW10 80x200mm	800	800	800	800	800
OW10 100x200mm	1000	1000	1000	1000	1000
OW10 120x200mm	1200	1200	1200	1200	1200
OW10 140x200mm	1400	1400	1400	1400	1400
OW10 160x200mm	1600	1600	1600	1600	1600
OW10 180x200mm	1800	1800	1800	1800	1800
OW10 200x200mm	2000	2000	2000	2000	2000

Objekt	HALA SPORTOWA PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLOŃSKA NR EW. DZ.1365/1,1365/3,1365/4,1365/5/1365/6			
	OBRĘB 0000			
	GMINA KIELCE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA III L.O. W KIELCACH PANA A. ZDEBA			
Rysunek	RZUT DACHU			
Rodzaj oprac.	PROJEKT WYKONAWCZY - WENTYLACJA			
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data: 12.2017
	mgr inż. Jadwiga Majchrzyk	SWK0089POCS14		
Opracował:	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Skala: 1:50
	mgr inż. Jadwiga Majchrzyk	SWK0089POCS14		
Sprawdził:	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Nr rys. 1/W
	mgr inż. Anna Dąbrowska	SWK0194POCS13		
Kier. pracowni	mgr inż. St. Grudziń			